

Kunde: Impexron GmbH, Pfullingen  
 Projekt: Anfrage IMP196475  
 Unser Angebot Nr.: 17 / 1431

Pos.Nr.: 01

8. Mai 2017

Ihr Betreuer: Stefan Kerl Tel.: 08703/46558-26 Fax.: 08703/46558-80

**Gehäuseabmessungen**

zu Ventilator Typ:

**THLZ 450 (Grundausführung)**


**Ausführung A  
(mit Ausblasrahmen)**

**Ausführung F  
(mit Gehäusefuß)**



**Ausführung FA  
(mit Gehäusefuß und  
Ausblasrahmen)**

(Maße in Klammer  
für F2-Füße)

Gewicht ca. 39 kg



**Wellen-  
abmessungen**



Änderungen vorbehalten  
 Maße nur mit eingetragener Auftragsnummer verbindlich



# comefri

Gewählter Vent. THLZ 450  
Max Drehzahl 2500 1/min  
Max Leistung 8,00 kW  
Massenträgheitsmoment 0,33 kg m<sup>2</sup>

Betriebspunkt  
Dichte

Freier Ansaug - Freier Ausblas  
1,2 kg/m<sup>3</sup>

